

## 回 答 書

入札 番号	第 2 9 - 工 - 0 0 4 号	質問日	平成 29 年 4 月 19 日（水）	整理 番号	8
工事 名	身延町立身延清稜小学校大規模改修工事	回答日	平成 29 年 4 月 20 日（木）		
質 問 内 容					
<p>1. 工期が平成30年1月31日とのことですが、教室・プール・体育館等の休業期間を含めどのような工事期間になるのかご指示下さい。</p> <p>2. 工事期間中に学校側で教室・プール・体育館・グラウンドの使用はなし、と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。</p> <p>3. 改修工事の施工順序に指定はない、と考えて宜しいでしょうか、ご指示ください。指定がある場合は、ご指示下さい。</p> <p>4. 作業工程・作業時間に指定がありましたらご指示下さい。</p>					
<p>5. 棟時計の取替え工事において時計（機体）のメーカー・仕様等詳細をご指示下さい。</p>					
<p>6. 体育館連絡通路屋根が折板延長とありますが、その詳細をご指示下さい。</p>					
回 答 内 容					
<p>1～4</p> <p style="color: red;">学校活動をしながらの工事となります。作業工程の具体的な指定はありませんが、校舎内部については夏季休業中を中心とし、グラウンドは運動会、プールは夏季を除く期間の工事となります。学校活動に支障がないように調整していただきます。</p>					
<p>5</p> <p style="color: red;">追加資料3を参照、機器のメーカーはシチズンだが同等品でも使用に問題がなければ可</p>					
<p>6</p> <p style="color: red;">通路と躯体の隙間を塞ぐ工事で、既存折板屋根に重ねて工事を行う。既存柱に鉄骨を溶接して受け材とする。</p>					

