

確認 検 査 表

設置者氏名

	検査項目	チェックのポイント	確認
1	流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の滞留がないか	
2	放流の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ逆流のおそれはないか	
3	誤接合等の有無	生活排水がすべて接続されているか	
		雨水、工場排水等が流入していないか	
4	ます(柵)の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な柵が設置されているか	
5	流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか	
6	かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか	
7	浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いやすい場所に設置されているか	
		保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか	
		コンクリートスラブが打たれているか	
8	漏水の有無	漏水が生じていないか	
9	浄化槽本体の水平状況	水平がたもたれているか	
10	接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床のろ材及び接触曝気槽の接触材に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
11	曝気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
		空気の出方や水流に片寄りはないか	
12	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
		薬剤筒は傾いていないか	
13	ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働の状況	ポンプ柵に変形や破損はないか	
		ポンプ柵に漏水のおそれはないか	
		ポンプが2台以上設置されているか	
		設計と同じ能力のポンプが設置されているか	
		ポンプがしっかり固定されているか	
		ポンプの取外しが可能か	
14	ブローアーの設置、稼働状況	防振対策がなされているか	
		固定が十分行われているか	
		アースはなされているか	
		漏電のおそれはないか	

上記のとおり確認したことを証します。
年 月 日

担当浄化槽整備士 氏名

(印)

(浄化槽整備士の交付番号

)